


KASUTATUD TINGMÄRGID

- optiline suitsuandur
- M temperatuuriandur
- DM temperatuuriandur
- LED lisaindikaator
- teatenupp
- siren vilkuriga
- alarmkell
- juhtrelee
- ahela lõpuseade
- avastamispiirkonna number
- GSM kommunikatsioon

KAABLITE TÄHISTUS

- a - kaabel 2x0.8+S
- b - tulekindel kaabel 2x1.0 mm²
- c - kaabel 4x0.22 mm²



Teleprojekt OÜ

Võru tn. 254, 51 013 Tartu
Tel. 7 420 463
teleprojekt@teleprojekt.ee

MTR: FPR000133 & EP10536405-0001
Turvaluba nr. 1000

OBJEKT			
LOKSA BUSSITERMINALI REKONSTRUEERIMISE PROJEKT			
Tallinna tn.49, Loksa linn, Harjumaa			
JÕONISE NIM		MASTAP	
ATS. Struktuurskeem			
TELLUJA		VALD-KOND	
Loksa Linnavalitsus		Tulekahjusignalsisatsioonisüsteem	
PROJ.	Ilvi Rimm	ALLKIRI	
EHITUS-JÄRK	Rekonstrueerimine	PROJEKT. STAADIUM	PP
KONTR.	Ilvi Rimm	TOO NR	TJ-3065-01.17
JAIL	3065_T0_str.dwg	JÕONISE NR	102
		KUUPÄEV	09.02.2017
		MUUDATUS	00