

VÕRGU TEHNILISED ANDMED				
Grupi tähis	Nimetus	Kaitse	Võimsus kW	Juht Max pingelang Min lähtevool
FIDER				
	Tööde liftimaskiist Kaitseohutusliifti	63 A	28	ATPK 4G25
	Lüüpingepiirkond tüüp 2 U>1,5 kV, Imax>15 mA			
	Monodümpingoidis R<50 om			H07V-K-25 ko-7b
	Sveedpanga kontor	C32	15	PPU 5G10
	JK-1	40/C25	10	PPJ5G6
	Kljp JK-2	C25	10	PPU 5G6
	Riketoovukaitse 4P 25 A, 30 mA			
	Kolviakutomaat	40/C16	3,1	PPJ3G2,5
	Keskkutomaat	40/C16	1,1	PPJ3G2,5
	T-pleeti automaat	40/C10	1,2	PPJ3G2,5
	WC ukseautomaat	40/C10	0,5	PPJ3G2,5
	Riketoovukaitse 4P 25 A, 30 mA			
	Elektrihobler	40/C13	1,5	PPJ3G2,5
	Infopunkt, ruum 102	40/C16	0,4	PPJ3G2,5
	Infopunkt, ruum 103	40/C16	0,4	PPJ3G2,5
	Infopunkt, ruum 103	40/C16	0,4	PPJ3G2,5

Projekt	Tallinn		
Nr. 262016: Lõksa autobussijaama, ehitismälestis reg. nr. 3053, rekonstrueerimine. Kaust 5: Elektripaigaldis	Lõksa Linnavalitsus		
Peaabi PJK skeem	8		
Projektiants	Emm Kraav	02.02.2017	53 359520
Kontrollis	Emm Kraav		
Modifitseeris	Emm Kraav		
Staudum	Emm Kraav		
Keel	EST	3	3
Registreeritud	10665798		

VÕRGU TEHNILISED ANDMED				
Grupi tähis	Nimetus	Kaitse	Võimsus kW	Juht Max pingelang Min lähtevool
FIDER				
	Riketoovukaitse 4P 25 A, 30 mA			
	Plehtimälik, ruum 105	40/C16	0,5	PPJ3G2,5
	Ruumid 105, 106, 107	40/C16	0,8	PPJ3G2,5
	Pistikupesad	40/C16	0,6	PPJ3G2,5
	Infotahvel	40/C10	0,2	PPJ3G2,5
	Plehtimälik ja selle ümbrused	40/C10	0,6	PPJ3G1,5
	Infopunkt, esik	40/C10	0,5	PPJ3G1,5
	Voigustus	40/C10	0,5	PPJ3G1,5
	Oatesad 1. gr.	40/C10	0,5	PPJ3G1,5
	Oatesad 2. gr.	40/C10	0,1	PPJ3G1,5
	WC ja õue voigustus	40/C6	0,2	PPJ4G1,5
	Varjualuse voigustus	40/C6	0,3	PPJ3G1,5
	Turnoigustus, I gr.	40/D6	0,1	PPJ3G1,5
	Turnoigustus, II gr.	40/C6	0,1	PPJ3G1,5
	Võttesüsteemide	40/C10	0,2	PPJ3G1,5
	Andmeside jaotla	40/C10	0,2	PPJ3G1,5
	Riketoovukaitse 25 A, 30 mA			
	Remise kütte, I k katus, I gr.	40/B10	1,625	MOJK 2x1,5+1,5
	Kontaktor AC-3, 16 A, juhtimisel	40/B10	1,625	MOJK 2x1,5+1,5
	Remise kütte, I k katus, II gr.	40/B10	1,625	MOJK 2x1,5+1,5
	Termistat küttes	06		MOJK 3x1,5+1,5

Projekt	Tallinn		
Nr. 262016: Lõksa autobussijaama, ehitismälestis reg. nr. 3053, rekonstrueerimine. Kaust 5: Elektripaigaldis	Lõksa Linnavalitsus		
Peaabi PJK skeem	8		
Projektiants	Emm Kraav	02.02.2017	53 359520
Kontrollis	Emm Kraav		
Modifitseeris	Emm Kraav		
Staudum	Emm Kraav		
Keel	EST	3	3
Registreeritud	10665798		