

Valgustite paigutus

Projekt **Loksa bussijaam**
Vastutav isik
Ruumi nimi **Tuba 202**
Klient
Info

Ruumi mõõdud	Pikkus x (m)	5,5	Paigald.kõrgus z (m)	2,62
	Laius y (m)	4,5	Tööpind (m)	0,75
	Kõrgus z (m)	2,55	Hooldetegur	0,8
	Pind (m²)	24,75	Ääretsoon	0,0
Peegeldus	Lagi	0,5	Põrand	0,2
	Seinad 1-4	0,3 0,3 0,3 0,3		

Arvutustulemused

Ruumi arvutusala [0,75m] **Emid = 215 lux** **Ühtlus Emin/Emid: 0,25** **Emin/Emax = 0,16**
Tarbimisvõimsus kW **0,07 kW**
Erivõimsus **2,91 W/m² 1,35 W/m² /100 lux**

Valgusti andmed

Nr	PosNr	Arv	Valgusti tüüp		Arv lambid	Lm	Valg.allik	Watt
1		3	C90-R600x600 LED 3200 840 OD	HF	1	3271	LED C90 3200 840 O-1	24

Valgustite paigutus

Projekt Loksa bussijaam
Vastutav isik
Ruumi nimi Tuba 202
Klient
Info

ISOLUX-diagramm: Ruumi arvutusala

Keskm. valgustustihedus E_{mid} = 215 lux Ühtlus E_{min}/E_{mid} : 0,25 E_{min}/E_{max} = 0,16

