



Ruumide eksplikatsioon			
Esimene korrus			
101	tulekoda	10,0	m²
102	infopunkt	13,6	m²
103	infopunkt	6,3	m²
104	ooteaal	79,3	m²
105	pilette müük		
106	personalipuhkeruum	18,7	m²
107	personal garderoob	1,4	m²
108	personal wc	1,8	m²
109	inventariruum	7,0	m²
110	wc 24/7	2,3	m²
111	ooteruum koolilastele	19,1	m²
112	ooteruum koollekkutudele	18,4	m²
113	pagasi hoiduruum	13,7	m²
114	hva wc, bipse müüknõmme	6,8	m²
115	eesruum	3,5	m²
116	wc	1,4	m²
117	wc	1,4	m²
118	koristussvahendite ruum	5,2	m²
119	ventilatsiooniruum	5,6	m²
120	garaaž	23,4	m²
121	soojussõlm	3,7	m²
122	meilahooldja ruum	4,0	m²
123	tulekoda	4,1	m²
kokku		252,3	m²

Mittetähistatav hoonetosa			
124	ruum	3,2	m²
125	ruum	0,9	m²
126	ruum	21,2	m²
127	ruum	8,5	m²
128	ruum	1,3	m²
129	ruum	2,3	m²
kokku		37,4	m²
Esimene korruse kokku		289,7	m²



- Valgustid**
- Glamox C95-R600*600 LED 3000 840 OP
 - Glamox C50 SRI 1405 3800 OP
 - Glamox C95-R600*600 LED 4800 840 OP
 - Glamox C20-R600 414 HF SL
 - Ensisio AVR 400 LED 18 W, 1790 lm PIR
 - Ensisio AVR 400 LED 18 W, 1790 lm, süvavastav
 - Glamox i40 235 HF OP
 - Peeglivalgusti pistikupesaja tülitiga
 - Glamox i20 E1 HF CL 2*14 W
 - Evakuaatsioonivalgusti Eaton Ledus 16

- Tingimärgid**
- toetustekst
 - Pistikupes, kolmekontaktiline, korraga, pinnapealne
 - Pistikupes, kolmekontaktiline, süvavastav
 - Pistikupes, kolmekontaktiline, korraga, süvavastav
 - Veekurnuti
 - Vent. seade
 - Servomegali
 - Luminoosnevalgusti, 2 x 28 W
 - Laevvalgusti, pinnapealne
 - Modulaarvalgusti, süvavastav
 - Alusglaas
 - Evakuaatsioonivalgusti
 - Hordlamp
 - Isola (monomater)
 - PR liit (gaasiline R liit)
 - Veekallik, süvavastav
 - Veekallik, süvavastav
 - Liitli, liitpooluseline, pinnapealne
 - Liitli, liitpooluseline, süvavastav
 - Seadmeark 65*150 mm

- Tingimärgid**
- olemasolevad seinad
 - projekteeritud betoonplakk
 - projekteeritud Aeroc
 - projekteeritud soojustus
 - lammutatavad sisesseinad
 - projekteeritud ukseava
 - tuletõkkeseksistiooni piir

PROJEKTGRUPP ROSENBERG OÜ			
C.R.Jakobsen 14, 10128 Tallinn			
tel 6009677, fax 6008765, e-post kontakt@gr-ee			
EP10785396-0001, EL10785396-0001, EK10785396-0001, ES10785396-0001			
Müüsisuhtes tegevusloha EI49/2004			
arhitekt	Maret Rosenberg	taol	inimene
insener	Peep Rosenberg	taol	inimene

Projekt			
Nr. 262016: Loksa autobussijaama, ehitismäärde reg. nr. 30353, rekonstrueerimine. Kaust 5: Elektrilpaalgaids			
I korruse lõupalgaids		Taol	
Joonis		Joonise nr	
Leonhard Weiss		2	
Projekt		Määrde	
Enn Kraav		A3/1:100	
Kontroll		Põhproje	
Enn Kraav		Keel	
Enn Kraav		1	
Enn Kraav		1	