

Valgustite paigutus

Projekt **Loksa bussijaam**
 Vastutav isik
 Ruumi nimi **Ootesaal**
 Klient
 Info

Ruumi mõõdud

Pikkus x (m) **12,99**
 Laius y (m) **6,34**
 Kõrgus z (m) **3,5**
 Pind (m²) **77,81**
 Tööpind (m) **0,75**
 Hooldetegur **0,8**
 Ääretsoon **0,0**

Peegeldus

Lagi **0,5**
 Seinad 1-6 **0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3**
 Põrand **0,2**

Arvutustulemused

Ruumi arvutusala [0,75m] **Emid = 329 lux** **Ühtlus Emin/Emid: 0,27** **Emin/Emax = 0,18**

Tarbimisvõimsus kW **0,30 kW**
 Erivõimsus **3,82 W/m² 1,16 W/m² /100 lux**

Valgusti andmed

Nr	PosNr	Arv	Valgusti tüüp	Arv lambid	Lm	Valg.allik	Watt
1		12	C10-S1 150x1500 LED 2500 830 SU	HF	1	2364	LED 2500 830 SU-1 19
2		3	C20-R600x600 LED 3000 840 3xSU	HF	1	2940	LED 3000 840 SU-1 23

ISOLUX-diagramm: Ruumi arvutusala

Keskm. valgustustihedus Emid = 329 lux **Ühtlus Emin/Emid: 0,27** **Emin/Emax = 0,18**

