

Valgustite paigutus

Projekt **Loksa bussijaam**
Vastutav isik
Ruumi nimi **Ruum 102 infopunkt**
Klient
Info

Ruumi mõõdud

Pikkus x (m) **3,02**
Laius y (m) **4,48**
Kõrgus z (m) **2,9**
Pind (m²) **13,51**

Tööpind (m) **0,75**
Hooldetegur **0,8**
Ääretsoon **0,0**

Peegeldus

Lagi **0,5**
Seinad 1-4 **0,3 0,3 0,3 0,3**

Põrand **0,2**

Arvutustulemused

Ruumi arvutusala [0,75m] **Emid = 423 lux** **Ühtlus Emin/Emid: 0,49** **Emin/Emax = 0,37**

Tarbimisvõimsus kW **0,12 kW**
Erivõimsus **8,66 W/m² 2,05 W/m² /100 lux**

Valgusti andmed

Nr	PosNr	Arv	Valgusti tüüp		Arv lambid	Lm	Valg.allik:	Watt
1		3	C90-R600x600 LED 5000 830 OD	HF	1	4896	LED C90 5000 830 O-1	39

Valgustite paigutus

Projekt Loksa bussijaam
Vastutav isik
Ruumi nimi Ruum 102 infopunkt
Klient
Info

ISOLUX-diagramm: Ruumi arvutusala

Keskm. valgustustihedus $E_{mid} = 423 \text{ lux}$ Ühtlus $E_{min}/E_{mid}: 0,49$ $E_{min}/E_{max} = 0,37$

