

Valgustite paigutus

Projekt **Loksa bussijaam**
Vastutav isik
Ruumi nimi **Ruum 110 ooteruum**
Klient
Info

Ruumi mõõdud	Pikkus x (m)	4,4	Paigald.kõrgus z (m)	2,92
	Laius y (m)	4,3	Tööpind (m)	0,75
	Kõrgus z (m)	2,9	Hooldetegur	0,8
	Pind (m²)	18,92	Ääretsoon	0,0
Peegeldus	Lagi	0,5	Põrand	0,2
	Seinad 1-4	0,3 0,3 0,3 0,3		

Arvutustulemused

Ruumi arvutusala [0,75m] **Emid = 244 lux** Ühtlus Emin/Emid: **0,46** Emin/Emax = **0,29**

Tarbimisvõimsus kW **0,08 kW**
Erivõimsus **4,23 W/m² 1,73 W/m² /100 lux**

Valgusti andmed

Nr	PosNr	Arv	Valgusti tüüp		Arv lambid	Lm	Valg.allik:	Watt
1		2	C95-R600x600 LED 4800 840 OP	HF	1	4864	C95 6x6 4800 840 O-1	40

Valgustite paigutus

Projekt **Loksa bussijaam**
Vastutav isik
Ruumi nimi **Ruum 110 ooteruum**
Klient
Info

ISOLUX-diagramm: Ruumi arvutusala

Keskm. valgustustihedus $E_{mid} = 244 \text{ lux}$ Ühtlus $E_{min}/E_{mid} = 0,46$ $E_{min}/E_{max} = 0,29$

