Ruumide eksplikatsioon

Esimene korrus

101	tuulekoda 10,0	m²	
102	infopunkt 13,6	m²	
103	infopunkt 6,3	m²	
104	ootesaal 79,3	m²	
105	piletite müük		
	personali puhkeruum	18,7	m²
106	personali garderoob	1,4	m²
107	personali wc	1,8	m²
108	Inventariruum	7,0	m²
109	wc 24/7 2,3	m²	
110	ooteruum koolilastele	19,1	m²
111	ooteruum koolieelikutele	18,4	m²
112	pagasi hoiuruum	13,7	m²
113	Inva wc, lapse mähkimine	6,8	m²
114	eesruum 3,5	m²	
115	wc	1,4	m²
116	wc	1,4	m²
117	koristusvahendite ruum	5,2	m²
118	ventilatsiooniruum	5,6	m²
119	garaaž 23,4	m²	
120	soojussõlm 3,7	m²	
121	majahoidja ruum	4,0	m²
122	tuulekoda 1,5	m²	
123	trepikoda 4,1	m²	
	kokku 252,3	**m²**	

Mittekäsitletav hooneosa

124	ruum 3,2	m²	
125	ruum 0,9	m²	
126	ruum 21,2	m²	
127	ruum 8,5	m²	
128	ruum 1,3	m²	
129	ruum 2,3	m²	
	kokku 37,4	**m²**	

Esimene korrus kokku **289,7** **m²**



Valgustid

- V1 Glamox C95-R600*600 LED 3000 840 OP
- V2 Glamox C50 SR1 1405 3800 OP
- V3 Glamox C95-R600*600 LED 4800 840 OP
- V4 Glamox C20-R600 414 HF SL
- V5 Ensto AVR 400 LED 18 W, 1790 lm PIR
- V6 Ensto AVR 400 LED 18 W, 1790 lm, süvistatav
- V7 Glamox i40 235 HF OP
- V9 Peeglivalgusti pistikupesa ja lülitiga
- V10E Glamox i20 E1 HF CL 2*14 W
- V12 Evakuatsioonivalgusti Eaton Ledus 16

TINGMÄRGID

- PJK Jaotuskeskus
- Pistikupesa, kaitsekontaktiga, kaanega, pinnapealne
- Pistikupesa, kaitsekontaktiga, süvistatav
- Pistikupesa, kaitsekontaktiga, kaanega, süvistatav
- El. boiler Veekuumuti
- SVI Vent. seade
- Seinavalgusti
- Luminofoorlampvalgusti, 2 x 28 W
- Laevalgusti, pinnapealne
- V1 Moodulvalgusti, süvistatav
- Akupatarei
- V12 Evakuatsioonivalgusti
- Harukarp
- Maa (maandus)
- IR PIR lüliti (passiivne IR lüliti)
- Vahelelüliti, süvistav
- Valikulüliti, süvistatav
- Lüliti, ühepooluseline, pinnapealne
- Lüliti, ühepooluseline, süvistatav
- Seadmekarbik 65*150 mm

Tingmärgid

- olemasolevad seinad
- projekteeritud betoonplokk
- projekteeritud Aeroc
- projekteeritud soojustus
- lammutatavad siseseinad
- projekteeritud ukseava
- tuletõkkesektsiooni piir

Kontrollis: arh Ignar Fjuk, reg nr VS 596/2012

PROJEKTGRUPP ROSENBERG OÜ C.R.Jakobsoni 14, 10128 Tallinn tel 6009677, fax 6008765, e-post kontakt@pgr.ee EP10785396-0001, EL10785396-0001, EK10785396-0001, EO10785396-0001 Mulnsuskaltse tegevusluba E149/2004	töö nimetus: Loksa autobussijaama (ehitismäestis reg nr 30353) rekonstrueerimise ja fassaadide restaureerimise projekt	staadium: PP	töö nr.: 262016
arhitekt Maret Rosenberg insener Peep Rosenberg	tellija: Loksa Linnavalitsus	kuupäev: 17.01.2017	
	asukoht: Tallinna tn 49, Loksa linn, Harjumaa	mõõt	
	joonis: Esimese korruse plaan	joonise nr.	

Projekt: **Nr. 262016: Loksa autobussijaama, ehitismälestis reg. nr. 3053, rekonstrueerimine. Kaust 5: Elektripaigaldis**						Tellija: **Loksa Linnavalitsus**	
LEONHARD WEISS ENERGY AS E-post energy@leonhard-weiss.com Telefon +372 715 4100 Registrikood 10665798	Joonis: **I korruse jõupaigaldise plaan**					Joonise nr: **2**	
	Projekteeris	**Enn Kraav**		02.02.2017	53 359520	Mõõtkava	A3 / 1:100
	Kontrollis	**Enn Kraav**				Staadium	Põhiprojekt
						Keel: EST	Leht: 1 / Lehti: 1