

Valgustite paigutus

Projekt **Loksa bussijaam**
Vastutav isik
Ruumi nimi **203 köök**
Klient
Info

Ruumi mõõdud	Pikkus x (m)	2,9	Paigald.kõrgus z (m)	2,62
	Laius y (m)	3,5	Tööpind (m)	0,75
	Kõrgus z (m)	2,55	Hooldetegur	0,8
	Pind (m²)	10,15	Ääretsoon	0,0
Peegeldus	Lagi	0,5	Põrand	0,2
	Seinad 1-4	0,3 0,3 0,3 0,3		

Arvutustulemused

Ruumi arvutusala [0,75m] **Emid = 274 lux** **Ühtlus Emin/Emid: 0,54** **Emin/Emax = 0,38**

Tarbimisvõimsus kW **0,05 kW**
Erivõimsus **4,73 W/m² 1,73 W/m² /100 lux**

Valgusti andmed

Nr	PosNr	Arv	Valgusti tüüp		Arv lambid	Lm	Valg.allik:	Watt
1		2	C90-R600x600 LED 3200 840 OD	HF	1	3271	LED C90 3200 840 O-1	24

Valgustite paigutus

Projekt **Loksa bussijaam**
Vastutav isik
Ruumi nimi **203 köök**
Klient
Info

ISOLUX-diagramm: Ruumi arvutusala

Keskm. valgustustihedus $E_{mid} = 274 \text{ lux}$ Ühtlus $E_{min}/E_{mid} = 0,54$ $E_{min}/E_{max} = 0,38$

