

Valgustite paigutus

Projekt **Loksa bussijaam**
Vastutav isik
Ruumi nimi **Ruum 103**
Klient
Info

Ruumi mõõdud	Pikkus x (m)	3,74	Paigald.kõrgus z (m)	2,94
	Laius y (m)	1,66	Tööpind (m)	0,75
	Kõrgus z (m)	2,9	Hooldetegur	0,8
	Pind (m²)	6,21	Ääretsoon	0,0
Peegeldus	Lagi	0,5	Põrand	0,2
	Seinad 1-4	0,3 0,3 0,3 0,3		

Arvutustulemused

Ruumi arvutusala [0,75m] **Emid = 336 lux** **Ühtlus Emin/Emid: 0,20** **Emin/Emax = 0,14**
Tarbimisvõimsus kW **0,04 kW**
Erivõimsus **6,12 W/m² 1,82 W/m² /100 lux**

Valgusti andmed

Nr	PosNr	Arv	Valgusti tüüp	Arv lambid	Lm	Valg.allik: Watt
1		1	C20-R600x600 LED 5000 840 3xSU	HF	1	5097 LED 5000 840 SU-2 38

ISOLUX-diagramm: Ruumi arvutusala

Keskm. valgustustihedus Emid = 336 lux Ühtlus Emin/Emid: 0,20 Emin/Emax = 0,14

