

## Valgustite paigutus

Projekt **Loksa bussijaam**  
Vastutav isik  
Ruumi nimi **105 piletite müük**  
Klient  
Info

<b>Ruumi mõõdud</b>	Pikkus x (m)	<b>7,2</b>	<b>1,8</b>	Paigald.kõrgus z (m)	<b>2,94</b>
	Laius y (m)	<b>4,8</b>	<b>3,5</b>	Tööpind (m)	<b>0,75</b>
	Kõrgus z (m)	<b>2,9</b>		Hooldetegur	<b>0,8</b>
	Pind (m²)	<b>28,26</b>		Ääretsoon	<b>0,0</b>
<b>Peegeldus</b>	Lagi	<b>0,5</b>		Põrand	<b>0,2</b>
	Seinad 1-6	<b>0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3</b>			

## Arvutustulemused

Ruumi arvutusala [0,75m] **Emid = 443 lux** **Ühtlus Emin/Emid: 0,03** **Emin/Emax = 0,02**  
Tarbimisvõimsus kW **0,15 kW**  
Erivõimsus **5,38 W/m² 1,21 W/m² /100 lux**

## Valgusti andmed

Nr	PosNr	Arv	Valgusti tüüp	Arv lambid	Lm	Valg.allik	Watt
1		4	C20-R600x600 LED 5000 840 3xSU	HF	1	5097	LED 5000 840 SU-2 38

## Valgustite paigutus

Projekt **Loksa bussijaam**  
Vastutav isik  
Ruumi nimi **105 pileтите müük**  
Klient  
Info

### ISOLUX-diagramm: Ruumi arvutusala

Keskm. valgustustihedus  $E_{mid} = 443 \text{ lux}$  Ühtlus  $E_{min}/E_{mid}: 0,03$   $E_{min}/E_{max} = 0,02$

