1. ELEKTROTEHNILISED ANDMED

1.1	Nimipinge U_n	400/230 V
1.2	Nimivool I_n	63 A
1.3	Vastupidavus lühisele I_l	6 kA
1.4	Installeeritud võimsus P_i	48.1 kW
1.5	Arvutuslik võimsus P_a	24 kW
1.6	Latistiku süsteem	L1,L2,L3,N,PE

2. EHITUSLIKUD ANDMED

2.1	Keskuse tüüp	Kilp
2.2	Kaitseaste	IP21
2.3	Paigaldusviis	Pinnapealne
2.4	Kinnitusviis	Seinale
2.5	Aparaatide liik	Kohtkindel
2.6	Ukse tüüp	Lukustatav pöördsulguriga
2.7	Teenindusviis	1–poolne
2.8	Pinnakate	Pulberkate

3. KAABLIÜHENDUSTE TEOSTUS

3.1	Toide	Alt klemmidele
3.2	Väljuvad kaablid	Ülalt klemmidele
3.3	Juhtimiskaablid	Ülalt klemmidele

4. TUNNUSSILT JA TÄHISTUSED

4.1	Tunnussilt	Vastavalt standardile
4.2	Tähistused	Vastavalt standardile

5. ELEKTRIENERGIA MÕÕTESÜSTEEM

5.1	Pinge	3x400/230 V
5.2	Vool	Arvesti 3x63A
5.3	Tariifide arv	Ühetariifne
5.4	Arvelduse liik	Allabonendi arvesti
5.5	Mõõtesüsteemi tüüp	Moodularvesti

Tähis	Hulk	Muudatus	Teostas	Kuupäev

Projekt: Nr. 262016: Loksa autobussijaama, ehitismälestis reg. nr. 3053, rekonstrueerimine. Kaust 5: Elektripaigaldis					Tellija: Loksa Linnavalitsus		
LEONHARD WEISS ENERGY AS	Joonis: Peakilbi PJK skeem				Joonise nr: 8		
	Projekteeris	Enn Kraav		02.02.2017	53 359520	Mõõtkava	
	Kontrollis	Enn Kraav				Staadium	Põhiprojekt
E-post energy@leonhard-weiss.com Telefon +372 715 4100 Registrikood 10665798						Keel: EST	Leht: 1 / Lehti: 3