

## Valgustite paigutus

Projekt **Loksa bussijaam**  
Vastutav isik  
Ruumi nimi **Tuba 201**  
Klient  
Info

<b>Ruumi mõõdud</b>	Pikkus x (m)	<b>4,5</b>	Paigald.kõrgus z (m)	<b>2,62</b>
	Laius y (m)	<b>3,5</b>	Tööpind (m)	<b>0,75</b>
	Kõrgus z (m)	<b>2,55</b>	Hooldetegur	<b>0,8</b>
	Pind (m²)	<b>15,75</b>	Ääretsoon	<b>0,0</b>
<b>Peegeldus</b>	Lagi	<b>0,5</b>	Põrand	<b>0,2</b>
	Seinad 1-4	<b>0,3 0,3 0,3 0,3</b>		

## Arvutustulemused

Ruumi arvutusala [0,75m] **Emid = 208 lux** Ühtlus Emin/Emid: **0,46** Emin/Emax = **0,28**

Tarbimisvõimsus kW **0,05 kW**  
Erivõimsus **3,05 W/m² 1,47 W/m² /100 lux**

## Valgusti andmed

Nr	PosNr	Arv	Valgusti tüüp	Arv lambid	Lm	Valg.allik: Watt
1		2	C90-R600x600 LED 3200 840 OD	HF	1	3271
						LED C90 3200 840 O-1
						24

## Valgustite paigutus

Projekt **Loksa bussijaam**  
Vastutav isik  
Ruumi nimi **Tuba 201**  
Klient  
Info

### ISOLUX-diagramm: Ruumi arvutusala

Keskm. valgustustihedus  $E_{mid} = 208 \text{ lux}$  Ühtlus  $E_{min}/E_{mid} = 0,46$   $E_{min}/E_{max} = 0,28$

