



- Märkused:
- Jaotuskilpide toitepiirkonna metallkonstruktsioonid ühendada nende kilpide PE lattidega juhtme H07V-K-6 mm2 abil
 - Kõikide jaotuskilpide PE lattidele ühendada toitekaabli PE ja PEN juhid

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------------------|--|
| Projekt | | | | | Tellija | |
| Nr. 262016. Loksa autobussijaama, ehitlusnäidis reg. nr. 3053, rekonstrueerimine. Kaust 5: Elektripalgaldis | | | | | Loksa Linnavalitsus | |
| Joonis | | | | | Joonise nr | |
| Potentsiaallülitustuse põhimõtteskeem | | | | | 11 | |
| Projekteeris | | | | | Mõõtkava | |
| Enn Kraav | | | | | A4 | |
| Kontrollis | | | | | Staadium | |
| Enn Kraav | | | | | Põhiprojekt | |
| 02.02.2017 | | | | | Läht | |
| 53 359520 | | | | | Läht | |
| Keel | | | | | 1 | |
| EST | | | | | 1 | |

LEONHARD WEISS
ENERGY AS

E-post energy@leonhard-weiss.com
Telefon +372 715 4100
Registrikood 10665798