

## ELEKTRILEVI OÜ TALLINN-HARJU REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED VÕRKUDE ÜMBEREHITUSEKS Nr. 247858

Väljastatud: 19.01.2017

Kehtivad kuni: 19.01.2018

1. Tehniliste tingimuste taotleja:

Taotleja aadress:

Taotleja telefon:

Taotleja E-Mail:

Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:

2. Objekti iseloomustus:

**Leonhard Weiss Energy AS**

**Järve tänav 37 Tallinn Harju maakond**

**Harju maakond 11314**

**715 4100 512 9829**

**e.kraav@leonhard-weiss.com**

**Tehnilised tingimused võrkude**

**ümberehituseks kliendi soovil**

**Tallinna tn 49 Loksa linn Loksa linn Harju**

**maakond**

*Elektriline aadress:*

Toitealajaam:

**LOKSA 110/10**

Toitefiider:

**JÕE:LOK**

Jaotusalajaam:

**Purde:(Kotka)**

Sektsioon:

**1**

Jaotusfiider:

**2**

· Tehnovõrkude ja -rajatiste ümberpaigutamisega seonduvat reguleerib asjaõigusseaduse §158 lg 5. Eelnimetatud seaduse sätte kohaselt saab kinnisasja omanik taotleda tehnorajatise ümberpaigutamist, kusjuures ümberpaigutamise kulud kannab kinnisasja omanik. · Kinnisasja omaniku taotluse täitmiseks tuleb ehitada liitumiskilp ja sõlmida võrguleping. · Võrgu ümberehituseks tuleb sõlmida Elektrilevi OÜ-ga leping liitumispunkti asukoha muutmiseks. Teenustasu sisaldab kõigi vajalike tööde tegelikke kulutusi. Peale lepingu sõlmimist ja teenustasu esimese osamakse tasumist, Elektrilevi OÜ ehitab 1-kohalise liitumiskilbi olemasolevale 0,4kV õhuliini sisestusmastile. Liitumiskilbi peakaitse määratakse vastavalt võrgulepingule. Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini. Olemasolev õhusisestus demonteeritakse.

### **Kinnitaja:**

Jüri Loogväli

Võrgu planeerija

Koostas: Jüri Loogväli

Telefon: 53269748, 56 67  
8786