



Ruumide eksplikatsioon

Esimene korrus

101	tuulekoda	10,0	m ²
102	infopunkt	13,6	m ²
103	infopunkt	6,3	m ²
104	ootesaal	79,3	m ²
105	piletite müük		
	personali puhkeruum	18,7	m ²
106	personali garderoob	1,4	m ²
107	personali wc	1,8	m ²
108	inventariruum	7,0	m ²
109	wc 24/7	2,3	m ²
110	ooteruum koolilastele	19,1	m ²
111	ooteruum koolieelikutele	18,4	m ²
112	pagasi hoiuruum	13,7	m ²
113	inva wc, lapse mähkimine	6,8	m ²
114	eesruum	3,5	m ²
115	wc	1,4	m ²
116	wc	1,4	m ²
117	koristusvahendite ruum	5,2	m ²
118	ventilatsiooniruum	5,6	m ²
119	garaaž	23,4	m ²
120	soojussõlm	3,7	m ²
121	majahoidja ruum	4,0	m ²
122	tuulekoda	1,5	m ²
123	trepikoda	4,1	m ²
kokku		252,3	m ²

Mittikäsitletav hooneosa

124	ruum	3,2	m ²
125	ruum	0,9	m ²
126	ruum	21,2	m ²
127	ruum	8,5	m ²
128	ruum	1,3	m ²
129	ruum	2,3	m ²
kokku		37,4	m ²

Esimene korrus kokku

289,7 m²

Tingmärgid

SV2-600x150+	SISSEPUHKEÕHUHAJUTI
TG-B	ÕHUHULK I/s
MS.	MÜRASUMMUTI
KTS-160	SISSEPUHKEPLAFOON; Ø160
	ÕHUHULK I/s
KSO-125	VÄLJATÕMBEPLAFOON; Ø125
	ÕHUHULK I/s
SV1	VENTSÜSTEEMI SV1 SISSEPUHKE/
	VÄLJATÕMBETORUSTIK
s.õ.	SIIRDÕHUREST UKSES; SEINAS
SI60	SOOJUSISOLATSIOON
R.K.	REGULEERIMISKLAPP

	SISSEPUHKETORUSTIK
	VÄLJATÕMBETORUSTIK

	olemasolevad seinad
	projekteeritud betoonplokk
	projekteeritud Aeroc
	projekteeritud soojustus
	lammutatavad siseseinad
	projekteeritud ukseava
	tuletõkkesektsooni piir

MÄRKUSED

- SIIRDÕHURESTID BYSO-160 RUUMIDEL 107, 109, 113, 114, 117 JA BYSO-100 RUUMIDEL 108,118 SEINAS UKSE KOHAL, RUUMIDEL 115 JA 116 UKSEALUNE PILU.
- ÕHUTORUDE PAIGALDUSEL JÄLGIDA VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKE NING ELEKTRIKAABLITE ASUKOHTI. ÕHUTORUDE LÄBIMINEKU KOHAD SEINTEST JA LAGEDEST NING PAIGUTUS TÄPSUSTADA KOHAPEAL.
- VENTAGREGAADI ÕHUVÕTUTORU ISOLEERIDA KIVIVILLAST LAMELLMATTIDEGA LAM 100 PAKSUSELT, VÄLJAPUHKETORU 80MM PAKSUSELT.
- VENTILATSIOONIRUUMIS RUUMIDE ÕHUTORUD ISOLEERIDA KIVIVILLAST LAMELLMATTIDEGA LAM 50MM PAKSUSELT
- ÕHUTORUD PAIGALDATAKSE RIPPLAGEDE TAHA.
- ÕHUHULGAD ANTUD I/s.

PROJEKTGRUPP ROSENBERG OÜ

C.R. Jakobsoni 14, 10128 Tallinn
tel. 6009677, faks 6008765, e-post kontakt@pgr.ee
EP10785396-0001, EL10785396-0001, EK10785396-0001, EO10785396-0001
Muinsuskaitse tegevusluba E149/2004

projektijuht Peep Rosenberg

insener Ants Pert

töö nimetus Loksa autobussijaama (ehitismälestis reg nr 30353) rekonstrueerimise ja fassaadide restaureerimise projekt

tellija Loksa Linnavalitsus

asukoht Tallinna tn 49, Loksa linn, Harjumaa

joonis Esimese korruse ventilatsiooni plaan

staadium PP

töö nr. 262016

kuupäev 17.01.2017

mõõt 1:100

joonise nr. KV2-2