



- PIKSEKAITSE ON ARVESTATUD III KAITSETASEMELE. (III PIKSEKAITSEKLASS);
- PIKSEKAITSEVÕRK E HITADA 8 mm ÜMARALUMINIUMJUHI ST, JUHT KINNITADA KATUSE KATTEMATERJALILE LIIMITAVATE KATUSETUGEDE ABIL, KATUSE SERVADELE KINNITADA JUHT METALLIST DISTANTSHOIDIKUTE ABIL;
- ALLAVIIGUD E HITADA 8 mm ÜMARALUMINIUMIST, ALLAVIIGUD KINNITADA VIHMAVEETORUDE JUURES KLAMBRITEGA NENDE KÜLGE, MUJAL METALLIST DISTANTSHOIDIKUTE ABIL SEINALE;
- JUHTIDE KAUGUS KERGESTISÜTTIVATEST MATERJALIDEST (NÄIT. PUITKONSTRUKTSIOONID) MIN 100 mm;
- ALLAVIIK JA MAANDURI VÄLJAVÕTE ÜHENDADA OMAVAHEL KONTROLL-LIITMIKU ABIL;
- ENNE KASUTUSELEVÕTTU TEOSTADA PIKSEKAITSEPAIGALDISE KONTROLLITOIMINGUD.

Viide			Kogus			Muudatus			Init. Kuupäev		
Piirkond.			Koht.			Objekt			Reg.nr.		
LOKSA									Arhiivi märke		
UUSEHITUS						PÕHIPROJEKT					
LOKSA STAADIONI REKONSTRUEERIMINE						KATUSE PLAAN PIKSEKAITSEPAIGALDIS					
						Mõõtkava: 1:100					