



ESIMISE KORRUSE RUUMIDE  
EKSPLIKATSIOON

POS	RUUMI NIMETUS	PIND m <sup>2</sup>	PERIMEETER jm.
1	MEDPUNKT	8.5	
2	MÜÜGIPUNKT	8.5	
3	KÜLASTAJATE WC	9.3	
4	KÜLASTAJATE WC	9.3	
5	STAADIONI SPORDIINVENTAR	26.0	
6	SPORDIVAHENDID	10.0	
7	SPORTLASTE RIIETUSRUUM	38.0	
8	DÜŠIRUUM	4.9	
9	WC	4.7	
10	EL.KILBID	2.3	
11	FUAJEE	18.1	
12	TAMBUR	2.6	
13	DÜŠIRUUM	4.9	
14	WC	4.7	
15	SPORTLASTE RIIETUSRUUM	38.0	
16	SUUSKADE HOOLDUS	14.4	
17	SUUSKADE LAENUTUS	15.9	
18	TEHNILINE INVENTAR	18.2	
		238.3	

- Keskus, uksega, pindpaigaldus
- Lüliti, 1-poolusega, pindpaigaldus
- Rühmalüliti, pindpaigaldus
- Veksellüliti, pindpaigaldus
- Kaabli markeering
- Valgusti positsiooni nr.
- Luminofoorvalgusti, 2x14 W
- Luminofoorvalgusti, 2x28 W
- Luminofoorvalgusti, 2x35/2\*49 W
  - Harutoos laes, pindpaigaldus
- Plafoonvalgusti, laepaigaldus
- Seinavalgusti
- Kaabli markeering
- Plafoonvalgusti 1 h turvalgustusseadmega
- Turvalgusti laepaigaldus, akuseadmega
- Signaalvalgusti seinapaigaldus, akuseadmega

- VALGUSTITE TEHNILISI ANDMEID JA MARKE VT. VALGUSTITE LOETELUST;
- VALGUSTID PAIGALDADA ÜLDJUHUL VAHETULT LAE VÕI SEINAKONSTRUKTSIOONIDE KÜLGE;
- LÜLITITE PAIGALDUSKÕRGUS 1 m;
- KAABLID PAIGALDADA LAGEDES JA PÕRANDATES SÜVISTATULT KAITSETORUDES (750N). SEINTEL PAIGALDADA KAABLID (ALLA- JA ÜLESVIIGUD LÜLITITENI) KAITSETORUDES (320N);
- TURVAVALGUSTUSE TOIMEAEG ON 1 h. VÄLJAS SISSEPÄÄSUDE JUURES PAIKNEVATE TURVAVALGUSTITE AKUD PAIGALDADA HOONE SISSE;
- KÕIKIDES KÜTTETA RUUMIDES PAIKNEVATES LUMINOFOORVALGUSTITES KASUTADA "CONSTANT OUTPUT" T5 LAMPE;

Viide	Kogus	Muudatus	Init.	Kuupäev
Piirkond. LOKSA	Koht.	Objekt	Reg.nr.	Arhiivi märke
UUSEHITUS		PÕHIPROJEKT		
LOKSA STAADIONI REKONSTRUEERIMINE		STAADIONIMAJA 1.KORRUSE PLAAN VALGUSTUS		Mõõtkava: 1:100
RR ELEKTER OÜ MTR NR. EL 10695351-0001 TEL 372 52 455 11 e-mail:rrandmaa@estpak.ee		Kuup. 16.01.14 Joon. Proj. R.Randmaa Kinnit. R.Randmaa Kontakt. Leht	Töö nr. 040114 Tellija nr. Joonise nr. 5	Muudatus: