



TEISE KORRUSE RUUMIDE
EKSPLIKATSIOON

POS	RUUMI NIMETUS	PIND m ²	PERIMEETER jm.
1	MAGAMISTUBA TREENERITELE	11.5	
2	MAGAMISTUBA TREENERITELE	12.2	
3	VOISTLUSTE KORRALDAJAD	13.0	
4	LADU	4.0	
5	KORIDOR	7.0	
6	FUAJEE-PUHKERUUM	33.8	
7	WC	1.6	
8	WC	1.6	
9	KORISTUSVAHENDID	1.4	
10	TREPIKODA	14.0	
11	MAGAMISTUBA SPORTLASTELE	21.6	
12	MAGAMISTUBA SPORTLASTELE	21.6	
13	MAGAMISTUBA SPORTLASTELE	21.6	
14	MAGAMISTUBA SPORTLASTELE	23.1	
15	KORIDOR	19.3	
		207,0	

- Kaablikorbik
- Turvalüliti, 1-poolusega
- 1-faasiline mootor (ventilaator)
- Pistikupesa, 1-ne, PE-kontaktiga, pindpaigaldus
- Pistikupesa, 2-ne, PE-kontaktiga, pindpaigaldus
- Pistikupesa, 2-ne, PE-kontaktiga, süvispaigaldus

- PINGSÜSTEEM 230/400 VAC;
- MAANDAMISVIIS TN-S;
- KAABLITE MARKE JA RISTLÖIKEID VT. JAOTUSKESKUSTE SKEEMIDELT;
- KAABLID PAIGALDADA SEINTES JA VAHELAGEDES SÜVISTATULT KAITSETORUDES (750N). SEINTEL PAIGALDADA KAABLID PINNAPEALSELT HALLI VÄRVI KAITSETORUDES (320N). ÜLDJUHUL ON KATKENDJOONTEGA NÄIDATUD PÕRANDATESSE PAIGALDATAVAD KAABLID;
- PÕRANDAKÜTTEKAABLITE PAIGALDUS TEOSTADA TOOTJA JUHISTE JÄRGI. TERMOSTAADID PAIKNEVAD KILBIS PJK;
- ELEKTRIRADIAATORITE PAIGALDUS TEOSTADA TOOTJA JUHISTE JÄRGI.

Viide	Kogus	Muudatus	Init.	Kuupäev
Piirkond. LOKSA	Koht.	Objekt	Reg.nr.	Arhiivi märke
UUSEHITUS		PÕHIPROJEKT		
LOKSA STAADIONI REKONSTRUEERIMINE		STAADIONIMAJA 2.KORRUS JÕUSEADE		Mõõtkava: 1:100
RR ELEKTER OÜ MTR NR. EL 10695351-0001 TEL 372 52 455 11 e-mail:rrandmaa@estpak.ee		Kuup. 16.01.14 Joon. R.Randmaa Proj. R.Randmaa Kinnit. Kontakt. Leht	Töö nr. 040114 Tellija nr. Joonise nr. Muudatus:	
ET		6		