



ESIMISE KORRUSE RUUMIDE
EKSPLIKATSIOON

POS	RUUMI NIMETUS	PIND m ²	PERIMEETER jm.
1	MEDPUNKT	8.5	
2	MÜÜGIPUNKT	8.5	
3	KÜLASTAJATE WC	9.3	
4	KÜLASTAJATE WC	9.3	
5	STAADIONI SPORDIINVENTAR	26.0	
6	SPORDIVAHENDID	10.0	
7	SPORTLASTE RIIETUSRUUM	38.0	
8	DUŠIRUUM	4.9	
9	WC	4.7	
10	EL.KILBID	2.3	
11	FUAJEE	18.1	
12	TAMBUR	2.6	
13	DUŠIRUUM	4.9	
14	WC	4.7	
15	SPORTLASTE RIIETUSRUUM	38.0	
16	SUUSKADE HOOLDUS	14.4	
17	SUUSKADE LAENUTUS	15.9	
18	TEHNILINE INVENTAR	18.2	
		238.3	

- = Kaablikarbik
Keskus, uksega, pindpaigaldus
Ventilaatori kiirusregulaator
[SPV] ÕHK-ÕHK SOOJUSPUMBA SISEOSA
[SPV] ÕHK-ÕHK SOOJUSPUMBA VÄLISOSA
[16A] Pistikupesa, 3-faasi, PE-kontaktiga, pindpaigaldus
[] Turvalüliti, 1-poolusega
[] Elektri boiler
[M] 1-faasiline mootor
[PPK] Pistikupesade kilp (3 tk 230 VAC pesa, 1 tk 3*16 A 400 VAC pistikupesa)
[] Pistikupesa, 1-ne, PE-kontaktiga, pindpaigaldus
[] Pistikupesa, 2-ne, PE-kontaktiga, pindpaigaldus
[] Pistikupesa, 4-ne, PE-kontaktiga, pindpaigaldus
[IP44] Pistikupesa, 1-ne, IP44, pindpaigaldus
• Harutoos laes, süvispaigaldus
[] Termostaadi andur
[] Konvektorradiaator
[] ATS keskseade

1. PINGESÜSTEEM 230/400 VAC;
2. MAANDAMISVIIS TN-S;
3. KAABLITE MARKE JA RISTLÕIKEID VT. JAOTUSKESKUSTE SKEEMIDELT;
4. KAABLID PAIGALDADA SEINTES JA VAHELAGEDES SÜVISTATULT KAITSETORUDES (750N). SEINTEL PAIGALDADA KAABLID PINNAPEALSELT HALLI VÄRVI KAITSETORUDES (320N). ÜLDJUHUL ON KATKENDJOONTEGA NÄIDATUD PÕRANDATESSE PAIGALDATAVAD KAABLID;
5. PÕRANDAKÜTTEKAABLITE PAIGALDUS TEOSTADA TOOTJA JUHISTE JÄRGI. TERMOSTAADID PAIKNEVAD KILBIS PJK;
6. ELEKTRIRADIAATORITE PAIGALDUS TEOSTADA TOOTJA JUHISTE JÄRGI.

Viide	Kogus	Muudatus		Init.	Kuupäev
Piirkond. LOKSA	Koht.	Objekt	Reg.nr.	Arhiivi märke	
UUSEHITUS				PÕHIPROJEKT	
LOKSA STAADIONI REKONSTRUEERIMINE				STAADIONIMAJA 1. KORRUSE PLAAN JÕUSEADE	
				Mõõtkava: 1:100	
RR ELEKTER OÜ MTR NR. EL 10695351-0001 TEL 372 52 455 11 e-mail:rrandmaa@estpak.ee		Kuup.	28.01.14	Töö nr.	Tellija nr.
		Joon.	R.Randmaa	040114	
		Proj.	R.Randmaa		
		Kinnit.			
		Kontakt.		Joonise nr.	
		Leht		ET	4
					Muudatus: