

|      | SKEEM | NIMETUS  | Võims. [kW] | KAITSE/<br>[A] | KAABEL [mm <sup>2</sup> ] |
|------|-------|--|-------------|----------------|---------------------------|
| 30   |       | Valgustus 1. korrusel<br>Riietusruum, spordivahendid, inventar   | 0,65        | C10            | PPJ 3G1,5                 |
| 31   |       | Valgustus 1. korrusel<br>Riietusruum, suuskade ruumid, tehn. inventar  | 0,94        | C10            | PPJ 3G1,5                 |
| 32   |       | Valgustus 2. korrusel<br>Puhkeruum, treenerid<br>treenerite magamistoad  | 1           | C10            | PPJ 3G1,5                 |
| 33   |       | Valgustus 2. korrusel<br>sportlaste magamistoad  | 0,86        | C10            | PPJ 3G1,5                 |
| 34   |       | Valgustus 2. korrusel<br>trepikoda, koridor  | 0,4         | C6             | PPJ 3G1,5                 |
| 35   |       | Valgustus 1. korruse pesuruumid, WC-d<br>koridor, elektriruum<br>Rikkevoolukaitselüliti I <sub>dn</sub> =30 mA, I <sub>n</sub> =25 A | 0,44        | C6             | PPJ 3G1,5                 |
| 36   |       | Valgustus staadionil<br>Mastid PRM1 ja PRM2<br>Lüliti K/O/A ja signaallamp kilbi uksele  | 13          | C25            | AMCMK 4*25/16             |
| 37   |       | Valgustus staadionil<br>Mastid PRM3 ja PRM4<br>Lüliti K/O/A ja signaallamp kilbi uksele  | 13          | C25            | AMCMK 4*25/16             |
| 38   |       | Parkla ja sissesõidutee valgustus<br>Lüliti K/O/A ja signaallamp kilbi uksele  | 1,62        | C10            | AMCMK 4*25/16             |
| 39   |       | Välisvalgustus hoone küljes<br>Lüliti K/O/A ja signaallamp kilbi uksele  | 0,4         | C6             | PPJ 3G1,5                 |
| 40   |       | Välisvalgustuse juhtahelad<br>Hämararelee  |             | B6             |                           |
| 40.1 |       | Hämararelee andur välisseinal  |             |                | KLM 2*0,8                 |
| 41   |       | 3*32 A pistikupesa kilbil  | 10          | C32            |                           |
| 42   |       | Reserv   |             | C16            |                           |
| 43   |       | Reserv   |             | C10            |                           |
| 44   |       | Side andmesidejaotla   |             | C10            | PPJ 3G1,5                 |
| 45   |       | Põrandaküttegaablite temperatuuri langetamise<br>aegprogrammikell, juhtimise vaherelee   |             | B6             |                           |
| 46   |       | Reserv   |             | C10            |                           |
| 47   |       | Reserv   |             | C13            |                           |
| 48   |       | Reserv   |             | C16            |                           |